

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI  
ALEJA J. CH. SZUCHA 2/4  
00-582 WARSZAWA  
NIP 526-23-86-150

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Rządowe Centrum Legislacji zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na stałą usługę konserwacji, napraw, przeglądów i całodobowego serwisu instalacji i urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru SAP w siedzibie urzędu, z uwzględnieniem poniższych wymagań.

### 1. Przedmiot zamówienia i warunki realizacji:

Przedmiot zamówienia obejmować będzie w szczególności czynności konserwacji, napraw oraz przeglądów okresowych wykonywanych nie rzadziej, niż co 3 miesiące, zgodnie z DTR producentów zamontowanych urządzeń i obowiązującymi przepisami oraz na podstawie zgłoszenia awarii, w poniższym zakresie.

#### 1. Centrale i podcentrale sygnalizacji pożaru wraz z ich podstawowym zasilaniem

- przeprowadzenie testów centrali (podcentrali), sprawdzenie stanu technicznego i parametrów (zgodnie z DTR),
- przeprowadzenie testów centrali (podcentrali) SAP w zakresie przesyłania sygnału do obwodu automatyki i sterowania wentylatorów w centralach wentylacyjnych, klap oddymiających oraz klap nawiewowych,
- sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych,
- sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, szybek, manipulatorów, bezpieczników, żarówek, zamków,
- sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa połączeń linii dozorowych, stanu połączeń pakietów i paneli w centralce wraz z wymianą lub naprawą uszkodzonych pakietów,
- czyszczenie centrali.

#### 2. Awaryjne źródło zasilania

- sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia, prądu ładowania,
- sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 230V,
- sprawdzenie stanu zabezpieczeń,
- czyszczenie akumulatorów, konserwacja połączeń elektrycznych.

#### 3. Pętli komunikacyjne i linie sygnalizacyjne

- sprawdzenie stanu technicznego przewodów pętli komunikacyjnej, linii sygnalizacyjnych, zamocowania uchwytów, obejm podtrzymujących i linek nośnych,
- usunięcie zauważonych uszkodzeń powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji,
- sprawdzenie zadziałania każdej pętli komunikacyjnej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą imitatora dymu, płomienia, temperatury, a w przypadku przycisku poprzez uruchomienie ręczne.

#### 4. Ręczne i automatyczne sygnalizatory alarmu pożaru

- sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sygnalizatorów pożaru, (sensorów, czujek, przycisków, wskaźników zadziałania, syrenek alarm.),
- sprawdzenie poprawności działania czujek, przycisków,
- wymiana sensorów sygnalizujących alarm serwisowy na oczyszczone i przetestowane w laboratorium Zleceniobiorcy.

## 5. Urządzenia dodatkowe:

sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych (dzwonków, głośników, syrenek, buczków), a także kłap dymowych i innych urządzeń dodatkowych.

## 6. Usuwanie awarii

W przypadku wystąpienia awarii Zleceniobiorca zobowiązany jest do usunięcia awarii (bez wymiany materiałów) nieodpłatnie w ramach umowy konserwacyjnej natomiast wykonanie napraw awaryjnych (związane z wymianą uszkodzonych – zużytych – wyeksploatowanych materiałów) realizowane będzie odpłatnie osobnymi zleceniami po przedstawieniu kosztów Zleceniodawcy i po jego akceptacji.

Za usuwanie awarii systemów Sygnalizacji Alarmu Pożaru uważa się:

- przywracanie prawidłowej funkcji – pracy systemu celem doprowadzenia do stanu technicznego przed awarią,
- zabezpieczenie przed zagrożeniami wynikającymi z niesprawnego urządzenia, w przypadkach niemożliwości naprawienia w trybie natychmiastowym.

Za naprawę awaryjną uważa się przywrócenie do pracy w trybie pilnym systemów Sygnalizacji Alarmu Pożaru.

Ponadto do obowiązków Zleceniobiorcy będzie należało wykonanie, co najmniej 1 raz w roku, pomiarów dozymetrycznych czujek izotopowych dymu z Amerykiem, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 140, poz. 994).

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.

Zleceniodawca wymaga udziału w wizji lokalnej w celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia; termin wizji lokalnej Zleceniodawca ustala na dzień **28 listopada, o godzinie 10:00.**

### **2. Termin realizacji zamówienia:**

Zamówienie wykonywane będzie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

### **3. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:**

- a) Zleceniodawca wymaga, żeby Zleceniobiorca wykazał, że w ciągu 2 lat przed upływem terminu na składanie ofert wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia, polegające na wykonywaniu nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy stałej usługi konserwacji, przeglądów i całodobowego serwisu instalacji i urządzeń

sygnalizacji alarmu pożaru, o wartości netto każdego z nich co najmniej 8.000 zł rocznie;

- b) Dysponowanie co najmniej dwiema osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru i potwierdzenie tego złożeniem zeskanowanych dokumentów uprawniających do wykonywania przedmiotu umowy.
4. Osoba uprawniona do kontaktu: Ryszard Wróblewski, e-mail [rwroblewski@rcl.gov.pl](mailto:rwroblewski@rcl.gov.pl) tel. 22 694 7383, 728 86 64 43.
5. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia **5 grudnia 2014 r. do godziny 24<sup>00</sup>**.
6. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną pod adres: [rwroblewski@rcl.gov.pl](mailto:rwroblewski@rcl.gov.pl)
7. Zamawiający przy wyborze Zleceniobiorcy weźmie pod uwagę cenę netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
8. Dokumenty wymagane od Zleceniobiorcy:
- a) Formularz oferty
  - b) Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru z załączonymi zeskanowanymi dokumentami uprawniającymi do wykonywania przedmiotu umowy.
  - c) Wykaz wykonanych zamówień

Załączniki:

- Formularz oferty
- Istotne postanowienia umowy
- Formularz wykazu wykonanych zamówień

Wicedyrektor  
Biura Administracyjnego  
.....  
*Tomasz Raszczepkin*  
Dyrektor / Wicedyrektor BA

**Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.**

## Istotne postanowienia umowy

### § 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę konserwacji, napraw i całodobowego nadzoru serwisowego instalacji i urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru, zwanych dalej „instalacją SAP”, w siedzibie Zleceniodawcy.
2. Przedmiot umowy wykonywany będzie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

### § 2

1. Przeglądy i naprawy wykonywane w ramach realizacji umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest odnotować w książce konserwacji i napraw instalacji SAP, prowadzonej przez Zleceniodawcę.
2. Wszelkie wymiany elementów instalacji SAP, Zleceniobiorca zobowiązany jest odnotować w prowadzonej przez Zleceniodawcę książce konserwacji i napraw instalacji SAP z wyszczególnieniem lokalizacji wraz ze specyfikacją rodzajowo-ilościową użytych materiałów.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do postępowania z materiałami zużytymi, zdemontowanymi podczas napraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

### § 3

1. Przyjmowanie przez Zleceniobiorcę zgłoszeń awarii instalacji następować będzie w systemie całodobowym, a naprawy w siedzibie Zleceniodawcy wykonywane będą na każde wezwanie telefoniczne pod nr tel. .... lub pisemne, za pomocą poczty elektronicznej, pod adres e-mail .....
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się przystąpić do usuwania powstałych awarii w czasie jak najkrótszym od chwili zgłoszenia awarii pod numer telefonu alarmowego całodobowego Zleceniobiorcy, lecz nie dłuższym niż 4 godziny.

### § 4

1. Zleceniobiorca oświadcza, że do wykonywania przedmiotu umowy dysponuje .....(liczba) osobami, posiadającymi odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, dopuszczające do obsługi instalacji SAP zamontowanej w siedzibie Zleceniodawcy.
2. W przypadku każdorazowej zmiany pracowników, o których mowa w ust. 1, Zleceniobiorca niezwłocznie przedłoży aktualny wykaz tych pracowników.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać czynności, o których mowa w § 1, terminowo, z najwyższą starannością wymaganą przy świadczeniu usługi, będącej przedmiotem umowy.
4. Zleceniobiorca oświadcza, że znane są mu warunki techniczne, w jakich wykonywany będzie przedmiot umowy i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że pracownicy Zleceniobiorcy wykonujący czynności związane z realizacją niniejszej umowy w siedzibie Zleceniodawcy, posiadają aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania tego rodzaju pracy oraz zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym na zajmowanym stanowisku pracy.
6. Zleceniobiorca oświadcza, że został zapoznany z warunkami i drogami ewakuacji, ogłoszonej w przypadku wystąpienia sytuacji miejscowego zagrożenia.
7. Zleceniobiorca oświadcza, że został zapoznany z zasadami ochrony danych osobowych w Rządowym Centrum Legislacji. Oświadcza ponadto, że w przypadku uzyskania przez pracowników Zleceniobiorcy dostępu do danych osobowych Zleceniodawcy, niezwłocznie zgłosi pisemnie ten fakt Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w siedzibie Zleceniodawcy, to jest Dyrektorowi Biura Administracyjnego.
8. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie w miejscu wykonywania przedmiotu umowy przepisów bhp i ppoż. przez jego pracowników oraz właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi. Zleceniobiorca we własnym zakresie zapewnia swoim pracownikom odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w siedzibie Zleceniodawcy w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
9. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i materiały pozostawione przez Zleceniobiorcę w miejscu wykonywania robót i poza nim.
10. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkich innych procedur obowiązujących u Zleceniodawcy.
11. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w miejscu wykonywania umowy w związku z prowadzonymi pracami. W szczególności Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników Zleceniobiorcy

i Zleceniodawcy oraz osób trzecich przebywających w miejscu wykonywania umowy oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia Zleceniodawcy.

#### § 5

1. Strony umowy, na podstawie oferty z dnia ....., ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy na kwotę netto ..... zł (słownie złotych: .....), która będzie zwiększona o podatek VAT według obowiązujących stawek.
2. Strony umowy mogą, w miarę potrzeby, zgłosić konieczność przeprowadzenia napraw lub usunięcia awarii, wynikających z niewłaściwej eksploatacji lub działania siły wyższej. Naprawy nieprzewidziane zakresem konserwacji, będą wyceniane odrębnie, według zaakceptowanego przez Zleceniodawcę kosztorysu.

#### § 6

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, będzie płatne jeden raz na 3 miesiące, z dołu, to jest po wykonaniu przeglądu okresowego, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, w ..... ratach po ..... zł netto, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr ..... Powyższa kwota będzie zwiększona o podatek VAT według obowiązujących stawek.
2. Podstawą do wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury za przedmiot umowy będzie protokół konserwacyjny podpisany przez przedstawiciela Zleceniodawcy oraz wpis do książki konserwacji i napraw instalacji SAP.
3. Za dzień zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
4. Zleceniodawca nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

#### § 7

Zleceniobiorca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

#### § 8

Zleceniodawca zobowiązuje się do

- a) zapewnienia Zleceniobiorcy dostępu do objętych umową urządzeń,
- b) pisemnego powiadomienia Zleceniobiorcy o planowanym wyłączeniu z eksploatacji urządzeń objętych konserwacją,

- c) niedokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach objętych konserwacją przez Zleceniobiorcę.

#### § 9

Ze strony Zleceniodawcy nadzór nad realizacją umowy sprawować będzie .....,  
tel. (22) .....

#### § 10

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zleceniodawca może naliczyć Zleceniobiorcy kary umowne:
  - a) w wysokości 1% wartości trzymiesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każde 2 godziny opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy,
  - b) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za niewykonanie w terminie przeglądu okresowego, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy,
  - c) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy, w szczególności pięciodniowego przekroczenia terminu wykonania przeglądu okresowego. Prawo odstąpienia może być wykonane w ciągu 20 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przesłankę odstąpienia.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit. a-b, podlegać będą potrąceniu z wynagrodzenia Zleceniobiorcy w najbliższym terminie płatności, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę.
3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

#### § 11

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron umowy za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w wypadku nienależytego wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę.
3. Zleceniodawca może rozwiązać umowę w każdym czasie, w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę oraz w wypadku braku zapewnienia środków w budżecie na dalszą realizację umowy.

4. Rozwiązanie umowy na zasadach ust. 3 nie spowoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zleceniodawcy.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W wypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 15

1. Integralną część umowy stanowią:

- załącznik nr 1 – zakres czynności konserwacyjnych
- załącznik nr 2 – wykaz ilościowy urządzeń
- załącznik nr 3 – instrukcja postępowania w przypadku alarmu systemu
- załącznik nr 4 – regulamin dla użytkowników (dotyczy czujek izotopowych).

2. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy i jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy

**ZLECENIOBIORCA**

**ZLECENIODAWCA**



**Zakres czynności konserwacyjnych instalacji SAP**

**I. Czynności wchodzące w zakres konserwacji okresowej 1 raz na 3 miesiące, w każdym trzecim miesiącu kwartału.**

1. Centrale i podcentrale sygnalizacji pożaru wraz z ich podstawowym zasilaniem:

- przeprowadzenie testów centrali (podcentrali), sprawdzenie stanu technicznego i parametrów zgodnie z DTR,
- przeprowadzenie testów centrali (podcentrali) SAP w zakresie przesyłania sygnału do obwodu automatyki i sterowania wentylatorów w centralach wentylacyjnych, klap odymiających oraz klap nawiewowych,
- sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych,
- sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, szybek, manipulatorów, bezpieczników, żarówek, zamków,
- sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa połączeń linii dozorowych, stanu połączeń pakietów i paneli w centralce wraz z wymianą lub naprawą uszkodzonych pakietów,
- czyszczenie centralki.

2. Awaryjne źródło zasilania:

- sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia, prądu ładowania,
- sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 230V,
- sprawdzenie stanu zabezpieczeń,
- czyszczenie akumulatorów, konserwacja połączeń elektrycznych.

3. Pętle komunikacyjne i linie sygnalizacyjne:

- sprawdzenie stanu technicznego przewodów pętli komunikacyjnej, linii sygnalizacyjnych, zamocowania uchwytów, obejm podtrzymujących i linek nośnych,
- usunięcie zauważonych uszkodzeń powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji,

- sprawdzenie zadziałania każdej pętli komunikacyjnej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą imitatora dymu, płomienia, temperatury a w przypadku przycisku poprzez uruchomienie ręczne.

4. Ręczne i automatyczne sygnalizatory alarmu pożaru:

- sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sygnalizatorów pożaru, (sensorów, czujek, przycisków, wskaźników zadziałania, syrenek alarm),
- sprawdzenie poprawności działania czujek, przycisków,
- wymiana sensorów sygnalizujących alarm serwisowy na oczyszczone i przetestowane w laboratorium firmy konserwującej.

5. Urządzenia dodatkowe:

- sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych (dzwonek, głośnik, syrenka, buczków), a także klap dymowych.

## **II. Czynności wchodzące w zakres konserwacji rocznej.**

Pomiary dozymetryczne czujek izotopowych dymu z Amerykiem, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 140, poz. 994).

### **Uwagi dodatkowe.**

1. Za uszkodzenia urządzeń i instalacji sygnalizacji pożaru powstałe z winy użytkownika (np. dewastacja) lub w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. wyladowania atmosferyczne), wymagające poważniejszych napraw lub demontażu i wymiany podzespołów lub urządzeń, kosztami obciążony będzie Zleceniodawca według zasad określonych w § 5 ust. 2 umowy. Powyższe ustalenia nie dotyczą usuwania awarii powstałych w trakcie normalnej eksploatacji systemu.
2. Wszystkie kontrole instalacji mogą być wykonywane tylko przy współudziale konserwatora-Zleceniobiorcy.
3. Koszt napraw (czujników, urządzeń) wymagających udziału producentów rozliczane będą na podstawie oddzielnych faktur obciążających.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania konserwacji zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta urządzeń.
5. Ekipa serwisowa odnotowuje wykonane czynności konserwacyjno-naprawcze w protokole znajdującym się u Zleceniodawcy (przy centrali) oraz w książce

konserwacji i napraw instalacji SAP prowadzonej przez Zleceniodawcę. Ich potwierdzenie przez Zleceniodawcę stanowi podstawę do rozliczeń.

6. Sensory analogowe (izotopowe, optyczne) nie wymagają okresowego pobudzenia próbnikiem dymu, ponieważ centrala systemu EBL 512 sama sprawdza każdy sensor co około 2 sekundy.
7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do nieodpłatnego przeprowadzenia na zlecenie Zleceniodawcy szkolenia (szkoleń) z zakresu obsługi centrali SAP dla osób wskazanych przez przedstawiciela Zleceniodawcy.

**Wykaz ilościowy urządzeń instalacji SAP w budynku**  
**Rządowego Centrum Legislacji przy Al. J. Ch. Szucha 2/4**

**Sygnalizatory pożaru :**

– sensor jonizacyjny dymu	2300	szt.	304
– sensor optyczny dymu	2304	szt.	102
– czujka temperatury	6270	szt.	6
– ręczny sygnalizator pożaru	2333	szt.	29
– izolator zwarć	2270	szt.	75

---

**RAZEM**      szt.      **516**

**Elementy towarzyszące :**

– wskaźnik zadziałania	2313	szt.	104
------------------------	------	------	-----

**Urządzenia :**

– centrala EBL 512	szt. 2 (w tym 1 szt. bez płyty czołowej)
– akumulator bezobsługowy 12V/65Ah	szt. 4

**INSTRUKCJA**

**postępowania na wypadek wystąpienia alarmu centrali sygnalizacji pożaru**

**I. ALARM „POŻAR”**

1. Wykonać postanowienia instrukcji obsługi producenta.
2. Wykonać postanowienia zakładowej instrukcji na wypadek wystąpienia pożaru.

**II. ALARM „USZKODZENIE”**

1. Wykonać postanowienia instrukcji obsługi producenta.
2. Zawiadomić właściwą służbę o wystąpieniu uszkodzenia.

**Miejsce powiadomienia :**

.....  
.....  
.....

**Tel. alarmowy /całodobowy/**

.....  
.....

**Komórkowy .....**

## REGULAMIN

### **dla użytkowników pomieszczeń, w których są zainstalowane czujki sygnalizacji pożaru zawierające źródło promieniowania izotopowego**

1. Zainstalowane czujki zawierające źródło promieniowania wymagają konserwacji i kontroli szczelności, do czego uprawnione są jednostki posiadające właściwe zezwolenie, wydane przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej.
2. Nikomu z pracowników, poza pełniącym nadzór w zakresie ochrony przed promieniowaniem, nie wolno wykonywać żadnych manipulacji z czujkami.
3. Wszelkie nieprawidłowości związane z eksploatacją czujek (np. osłabione zamocowanie czujek) należy natychmiast zgłaszać osobie pełniącej nadzór w zakresie ochrony przed promieniowaniem.
4. Wszelkie naprawy i konserwacje czujek przeprowadza uprawniony konserwator, do którego obowiązków należy również kontrola szczelności źródeł zainstalowanych w czujkach dymu. Kontrolę szczelności źródeł przeprowadza konserwator raz w roku.
5. Osoba pełniąca nadzór w zakresie ochrony przed promieniowaniem zobowiązana jest prowadzić ewidencję kontroli badania szczelności źródeł czujek dymu.
6. W razie wypadku radiacyjnego każdy pracownik zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca wypadku i natychmiastowego zawiadomienia osoby sprawującej nadzór w zakresie instalacji SAP oraz konserwatora.
7. Z treścią niniejszego regulaminu powinny zapoznać się osoby przebywające w miejscach, w których zainstalowane są izotopowe czujki dymu.

Załącznik do zapytania ofertowego – Wykaz wykonanych zamówień

**WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ**

**„Wykonywanie stałej usługi w zakresie konserwacji, przeglądów i całodobowego serwisu instalacji i urządzeń sygnalizacji alarmu pożarowego w siedzibie urzędu”**

Wymagania Zleceniodawcy	Lp.	Nazwa i przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia (netto)	Okres wykonywania zamówienia	Nazwa i adres zlecającego zamówienie
<p>Zleceniodawca wymaga, żeby Zleceniobiorca wykazał, że w ciągu 2 lat przed upływem terminu na składanie ofert wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia, polegające na wykonywaniu nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy stałej usługi konserwacji, przeglądów i całodobowego serwisu instalacji i urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru, o wartości netto każdego z nich co najmniej 8.000 zł rocznie.</p>	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

\_\_\_\_\_ data i podpis składającego ofertę

## FORMULARZ OFERTY

.....  
(Nazwa lub pieczęć Wykonawcy)

My, niżej podpisani, .....

działając w imieniu i na rzecz:

.....

w odpowiedzi na przekazane zapytanie ofertowe na „stałą usługę konserwacji, napraw, okresowych przeglądów i całodobowego serwisu instalacji i urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru SAP”

składamy niniejszą ofertę:

- 1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
- 2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach IPU, w tym akceptujemy określone w IPU warunki płatności.
- 3) Oferujemy realizację całości zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, za cenę netto

\_\_\_\_\_ zł,

słownie złotych: \_\_\_\_\_

to jest cenę brutto \_\_\_\_\_ zł

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.

Załączniki:

- a) Oświadczenie o dysponowaniu ..... (wpisać liczbę) osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac konserwacyjnych, naprawczych, przeglądów i całodobowego serwisu instalacji i urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru SAP.
- b) Skan dokumentu potwierdzającego kwalifikacje, o których mowa w pkt. a.
- c) Wykaz wykonanych zamówień.

....., dn. ....

(miejscowość i data)

.....

(podpis osoby upoważnionej)