

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przeglądów konserwacyjnych, zwanych dalej „przebiegami”, klimatyzatorów ściennych typu SPLIT, MULTISPLIT, klimatyzatorów precyzyjnych LENNOX i klimatyzatorów przenośnych, zwanych dalej „klimatyzatorami” zamontowanych w siedzibie Zamawiającego.
2. Szczegółowy wykaz klimatyzatorów stanowi **załącznik nr 1** do umowy.
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:
 - 1) wykonania przeglądów klimatyzatorów, w okresach:
 - do 30 czerwca 2016 r.,
 - do 31 grudnia 2016 r.
 - do 30 kwietnia 2017 r.;
 - 2) wykonywania na bieżąco odpłatnych napraw klimatyzatorów i/lub instalacji klimatyzacyjnych w celu utrzymania ich ciągłej sprawności technicznej;
 - 3) w przypadku stwierdzenia awarii klimatyzatora i/lub instalacji klimatyzacyjnych, wydelegowania konserwatora na wezwanie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż **3 dni** od dnia przekazania wezwania. Czas naprawy będzie uzależniony od czasu akceptacji kosztów naprawy przez Zamawiającego oraz od dostępności części zamiennych. W przypadku klimatyzatorów, o których mowa w poz. 5-7 **załącznika nr 1** do umowy wydelegowania konserwatora na wezwanie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż **3 godziny**;
 - 4) wykonania przeglądu posiadanych, nie działających klimatyzatorów wymienionych w **załączniku nr 2** do umowy, pod kątem ich sprawności technicznej.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy przy zachowaniu jak najwyższej staranności oraz zgodnie z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego i jego wytycznych, obowiązującymi normami i przepisami, w tym m.in. BHP i zasadami wiedzy technicznej.

§ 2

Warunki realizacji przedmiotu umowy

1. W ramach przeglądów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, Wykonawca dokonywać będzie następujących czynności:
 - 1) przeglądu połączeń elektrycznych zasilania i sterowania;
 - 2) sprawdzenia stanu technicznego sprężarek;
 - 3) sprawdzenia zaworów, czujników;
 - 4) sprawdzenia stanu wentylatorów jednostek wewnętrznych i zewnętrznych;
 - 5) czyszczenia lub wymiany filtrów;
 - 6) czyszczenia i odgrzybiania parowników/ jednostek wewnętrznych;
 - 7) czyszczenia powierzchni skraplaczy;
 - 8) sprawdzenia ciśnień pracy w układzie chłodniczym i ewentualnego uzupełnienia czynnika chłodniczego (nieodpłatnie do 300 g);
 - 9) sprawdzenia i ewentualnego udrożnienia instalacji odpływu skroplin;
 - 10) sprawdzenia mocowań jednostek zewnętrznych;
 - 11) sprawdzenia i regulacji urządzeń.
2. W ramach napraw, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 i 3, Wykonawca dokonywać będzie następujących czynności:
 - 1) wykonywanie napraw usterek/awarii ujawnionych w trakcie przeglądu lub na wezwanie Zamawiającego;
 - 2) zapewnienie w ramach napraw wszelkich materiałów eksploatacyjnych, części i urządzeń niezbędnych do usunięcia awarii.
3. W ramach przeglądu, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 4, Wykonawca dokona następujących czynności:
 - 1) sprawdzenia stanu technicznego klimatyzatorów;
 - 2) sporządzenia protokołu przeglądu każdego klimatyzatora pod kątem jego sprawności technicznej do dalszej eksploatacji.
4. Po każdorazowym wykonaniu przeglądu, Wykonawca sporządzi protokół przeglądu każdego klimatyzatora, z uwzględnieniem czynności, o których mowa w ust. 1, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do umowy. Protokół potwierdzony podpisem przez przedstawiciela Zamawiającego, będzie podstawą do wystawienia faktury.
5. Każdą naprawę winno poprzedzać każdorazowo sporządzenie protokołu konieczności naprawy wraz z kosztorysem ofertowym oraz przewidywanym czasem niezbędnym do wykonania naprawy, celem akceptacji przez Zamawiającego.

6. Zamawiający nie będzie ponosić kosztów naprawy w przypadku wykonania przez Wykonawcę naprawy bez uzyskania akceptacji Zamawiającego.
7. Po każdorazowej naprawie, wymontowane zużyte części winny być przedstawione Zamawiającemu do wglądu, w celu potwierdzenia ich faktycznego zużycia /wyeksploatowania. Brak przedstawienia zużytych części do wglądu oraz miejsca ich wymiany upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty za wykonaną usługę do czasu dopełnienia przedmiotowego obowiązku.
8. Po wykonaniu naprawy Wykonawca dokona sprawdzenia poprawności działania urządzeń i sporządzi protokół, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do umowy. Protokół potwierdzony podpisem przez przedstawiciela Zamawiającego, będzie podstawą do wystawienia faktury, z zastrzeżeniem ust. 7.
9. Wykonawca będzie realizował obowiązki w ustalonych umową terminach. Każdorazowe przesunięcie terminów umownych wykonania poszczególnych obowiązków może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
10. Do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 i 3, Wykonawca używać będzie zakupionych przez siebie materiałów, każdorazowo na podstawie uprzednio zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu wraz z przewidywanym czasem niezbędnym do wykonania naprawy/usunięcia awarii. Koszty materiałów Wykonawca ponosić będzie na podstawie odrębnej pozycji w fakturach Wykonawcy, do których załączać on będzie kopie faktur zakupu materiałów.
11. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania czynników chłodniczych, spełniających warunki określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie czynników chłodniczych w celu ograniczenia zmian klimatycznych.
12. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji zużytych części (po uprzednim potwierdzeniu ich wymiany przez Zamawiającego) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.);
13. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) wykonywania usług w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego;
 - b) bieżącego informowania przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z niewłaściwym działaniem urządzeń i instalacji wskazując rodzaj uszkodzenia, zakres, wartość i czas naprawy oraz przedstawiać pisemnie możliwe do realizacji zgodnie z przepisami, propozycje napraw urządzeń i instalacji w celu wyeliminowania możliwych awarii;

- c) informowanie Zamawiającego o konieczności naprawy oraz wymiany lub modernizacji urządzeń objętych usługą;
- d) prowadzenia wszelkiej wymaganej dokumentację dotyczącą urządzeń i instalacji objętych niniejszą umową. Najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca winien protokolarnie przekazać Zamawiającemu prowadzoną dokumentację w zakresie przedmiotu umowy;
- e) przestrzegania przepisów bhp i p.poż. w trakcie świadczenia usług oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów;
- f) dołożenia należytej staranności w celu uniknięcia powstania szkody, w tym zniszczeniu mienia Zamawiającego;
- g) utrzymywania ładu i porządku na terenie świadczonych usług i po ich wykonaniu.

§ 3

Miejsce i termin realizacji przedmiotu umowy

1. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego (Warszawa, al. Jana Chrystiana Szucha 2/4).
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia umowy do dnia **30 kwietnia 2017 r.**

§ 4

Wynagrodzenie

1. Całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie przeglądów nie może przekroczyć kwoty **zł** (słownie: złotych .../100) z VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie z dołu, po wykonaniu przeglądów klimatyzatorów, w równych ratach po **zł** (słownie: złotych .../100) z VAT za każdy przegląd.
3. Strony ustalają że przy wykonywaniu napraw/usuwania awarii Wykonawca stosować będzie stawkę za **1 roboczogodzinę** zawierającą koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego w wysokości po **zł** (słownie: złotych .../100) z VAT.
4. Wynagrodzenie netto przez okres realizacji umowy nie może ulec zmianie.

§ 5

Zapłata

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 płatne będzie z dołu, po wykonaniu przeglądów w kwotach określonych w § 4 ust. 2, na podstawie prawidłowo

wystawionych faktur, wystawianych po wykonaniu przeglądów potwierdzonych protokołami, o których mowa w § 2 ust. 4 sporządzonych odrębnie dla każdego z klimatyzatorów.

2. Wynagrodzenie z tytułu napraw, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 i 3, płatne będzie z dołu, po wykonaniu napraw na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, wystawianych po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 8.
3. Należne wynagrodzenie Zamawiający zapłaci przelewem, w terminie **21 dni** od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr prowadzony przez
4. Na fakturach Wykonawca umieści symbol i numer niniejszej umowy.
5. Za dzień płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
7. Przelew wierzytelności wynikających z umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem umowy

1. Po podpisaniu umowy osobą ze strony Zamawiającego wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie:
– **Pan/i** tel. (...)-....., tel. kom.-....., e-mail:
2. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej prawidłową realizacją ze strony Wykonawcy sprawowany będzie przez:
– **Pan/i**, tel. (...)-....., tel. kom.-....., e-mail:
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu.

§ 7

Kary umowne

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:
 - 1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przeglądu, w tym którejkolwiek czynności określonej w § 2 ust. 1 – w wysokości **10%** raty wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 2;

- 2) za niedotrzymanie terminu określonego w § 1 ust. 3 pkt 3 – w wysokości **2%** raty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 3) za niedotrzymanie terminu określonego w § 1 ust. 3 pkt 3 – w wysokości **10%** raty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - 4) za zwłokę w naprawie urządzeń i/lub instalacji ponad termin o którym mowa w § 8 ust. 3 – w wysokości **0,5%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia naprawy;
 - 5) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **20%** – wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 3. W wypadku nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, instalacji i urządzeń.
 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-2 z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

Gwarancja

1. W zakresie realizowanych usług Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w następującym zakresie:
 - 1) na wykonane naprawy – **miesiące**.
 - 2) na zakupione i użyte do naprawy części zamienne –**miesiące** - jeżeli gwarancja producenta części jest dłuższa wówczas Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres nie krótszy, niż ten na jaki udziela jej producent.
2. Okresy gwarancji określone w ust. 1 bieżą od daty podpisania przez Strony protokołu z wykonania napraw.
3. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania usterek w przypadku wadliwego działania naprawionych przez siebie urządzeń i/lub instalacji oraz przystąpienia do wymiany zamontowanej wadliwej części urządzenia i/lub instalacji niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu **8 godzin** od zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

4. Termin naprawy gwarancyjnej może ulec przesunięciu wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
5. Jeżeli Wykonawca po uprzednim wyznaczeniu mu przez Zamawiającego terminu na naprawę gwarancyjną nie przystąpi do jej wykonania Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia usterek innemu Wykonawcy i obciążenia tymi kosztami Wykonawcy, a także naliczenia kary umownej.
6. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.

§ 9

Odpowiedzialność Zamawiającego

1. Zamawiający oświadcza, że nieruchomości, stanowiąca siedzibę Zamawiającego, stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Zamawiającego.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i materiały pozostawione przez Wykonawcę w miejscu wykonywania robót i poza nim.
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację techniczną będącą w posiadaniu Zamawiającego do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wszelkich zauważonych usterekach w szczególności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i instalacji klimatyzacyjnej.

§ 10

Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że znane są mu warunki techniczne, w jakich mają być wykonywane prace i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
2. Powierzone usługi Wykonawca zobowiązany jest wykonywać profesjonalnie w zgodzie z przepisami właściwymi przedmiotowi umowy, zasadami wiedzy technicznej i w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy. Za szkody spowodowane nieprawidłowym wykonywaniem swoich obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych niniejszą umową oraz właściwymi przepisami.
3. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że czynności wchodzące w zakres przedmiotu umowy wykonywać będą jedynie osoby, posiadające:
 - 1) aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu

- i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
- 2) aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW;
 - 3) certyfikat dla personelu (f-gazowy), co najmniej na obsługę techniczną, demontaż oraz naprawę urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, ich recyklingu, regeneracji przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881).
 - 4) aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 - 5) aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania tego rodzaju pracy.
4. Wykonawca oświadcza, że został zapoznany z warunkami i drogami ewakuacji, ogłoszonej w przypadku wystąpienia sytuacji miejscowego zagrożenia.
 5. Wykonawca oświadcza, że został zapoznany z zasadami ochrony danych osobowych w Rządowym Centrum Legislacji. Oświadcza ponadto, że w przypadku uzyskania przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych Zamawiającego, niezwłocznie zgłosi ten fakt Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w siedzibie Zamawiającego.
 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie w miejscu wykonywania przedmiotu umowy przepisów bhp i ppoż. oraz właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej osobom wykonującym umowę.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkich innych procedur porządkowych obowiązujących u Zamawiającego.
 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w miejscu wykonywania umowy w związku z prowadzonymi pracami. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków Wykonawcy (osób wykonujących umowę) i Zamawiającego oraz osób trzecich uprawnionych do

przebywania w miejscu wykonywania umowy oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia Zamawiającego.

9. Szkody, o których mowa w ust. 8, powinna/y być naprawione lub wyrównane w ciągu 24 godzin od momentu jej wyrządzenia/powstania.

§ 11

Poufność

1. Wykonawca zachowa w tajemnicy, wszelkie informacje i/lub wiadomości, z którymi zapoznał się w związku z realizacją umowy, w szczególności dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczeń oraz firm wykonujących usługi na rzecz Zamawiającego w czasie trwania umowy, jak również po jej ustaniu.
2. Charakter poufny mają w szczególności informacje dotyczące Rządowego Centrum Legislacji.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy opisanej w ust. 1, nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych lub też informacji, które udzielone są na żądanie właściwych, uprawnionych do tego organów.

§ 12

Zmiana i odstąpienie od umowy

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanej w ust. 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmiana w drodze aneksu podlegać będzie wysokości wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki VAT.
4. Zmiana umowy dotyczy zmiany wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2, z wnioskiem o zmianę umowy, na zasadach określonych w ust. 3, może wystąpić także Zamawiający.
6. Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku od towarów i usług.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
 - 1) Wykonawca okresowo zaprzestał wykonywania przedmiotu umowy, niezależnie od długości tego okresu;
 - 2) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, określającego termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje umowy zgodnie z jej warunkami lub rażąco narusza zobowiązania umowne;
 - 3) Wykonawca powierzył wykonanie umowy lub jej części osobie trzeciej;
8. Prawo odstąpienia może być wykonane najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia od umowy.
9. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
10. Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron umowy za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.).
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Do umowy dołączono następujący załącznik, który stanowi jej integralną część:

Załącznik nr 1 – Wykaz klimatyzatorów

Załącznik nr 2 – Wykaz niesprawnych klimatyzatorów

Załącznik nr 3 – Protokół przeglądu

Załącznik nr 4 – Protokół naprawy

Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA

.....

ZAMAWIAJĄCY

.....

Załącznik nr 1 do umowy RCL – VIII –/2016

z dnia 2016 r.

L.p.	Piętro	Rodzaj klimatyzatora	Marka	Model
1	-1	ścienny	TRANE	MCW530JNORA
2	-1	ścienny	TRANE	MCW530JNORA
3	-1	ścienny - INVERTER	FUJITSU	ASY24LBA-W
4	-1	ścienny - INVERTER	FUJITSU	ASY24LBA-W
5	-1	przypodłogowo-podstropowy	MDV	MUE-60HRFN1-QC2
6	-1	przypodłogowo-podstropowy	MDV	MUE-60HRFN1-QC2
7	-1	przypodłogowo-podstropowy	MDV	MUE-60HRFN1-QC2
8	0	ścienny	PANASONIC	CS-A120KE
9	0	ścienny	PANASONIC	CS-A90KE
10	0	ścienny	PANASONIC	CS-A120KE
11	0	ścienny	PANASONIC	CS-2473KE
12	0	ścienny	PANASONIC	CS-2473KE
13	0	ścienny	PANASONIC	CS-A120KE
14	1	mobilny	SHARP	b/d
15	1	ścienny	LG	G12AH
16	1	precyzyjny	LENNOX	b/d
17	1	precyzyjny	LENNOX	b/d
18	1	ścienny	SAMSUNG	AQ12FKN
19	2	ścienny	SAMSUNG	AQ09FKN
20	2	ścienny	SAMSUNG	AQ12FKN
21	2	ścienny	SAMSUNG	AQ12FKN
22	2	ścienny	SAMSUNG	AQ09FKN
23	2	ścienny	FONKO	FO-D124LG
24	2	ścienny – INVERTER	SAMSUNG	AQ12FKN
25	4	ścienny	PANASONIC	CS-A90KE
26	5	ścienny	PANASONIC	CS-A90KE
27	5	ścienny	PZL HYDRAL	b/d
28	5	ścienny	PANASONIC	CS-MC120KE

29	6	ścienny	PZL HYDRAL	b/d
30	6	mobilny	SANYO	SAP-P92Q5
31	6	ścienny	COOL	b/d
32	6	ścienny	PANASONIC	CS-MC120KE
33	7	ścienny	MDV	MSR1I-12HRN1
34	7	ścienny	MDV	MSR1I-09HRN1
35	7	ścienny	MDV	MSR1I-09HRN1
36	7	ścienny	PANASONIC	CS-A120KE
37	7	ścienny	PANASONIC	CS-A120KE
38	4	ścienny	MDV	MSR1I-09HRN1
39	4	ścienny	MDV	MSR1I-09HRN1
40	4	ścienny	MDV	MSR1I-12HRN1
41	0	ścienny	ACSON	b/d

Załącznik nr 2 do umowy RCL – VIII –/2016

z dnia 2016 r.

L.p.	Piętro	Rodzaj klimatyzatora	Marka	Model
1	7	ścienny	PANASONIC	CS-1873KE
2	-1	ścienny	General Electric	AE 1AH 21/WO
3	1	ścienny	TRANE	b/d
4	1	ścienny	TRANE	b/d
5	1	ścienny	TRANE	b/d
6	1	ścienny	TRANE	b/d
7	1	ścienny	TRANE	b/d
8	2	ścienny	TRANE	b/d
9	2	ścienny	TRANE	b/d

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU

Miejsce wykonywanych czynności serwisowych:

Rządowe Centrum Legislacji

Al. J. Ch. Szucha 2/4

00-582 Warszawa

pomieszczenie nr¹:

Klimatyzator (model):

1	data	
2	typ urządzenia	
3	stan techniczny sprężarki	
4	stan zaworów i czujników	
5	stan połączeń elektrycznych zasilania i sterowania	
6	czyszczenie lub wymiana filtrów	
7	odgrzybianie elementów parownika	
8	czyszczenie parownika	
9	sprawdzenie ciśnień pracy w układzie chłodniczym	
10	stan wentylatorów jednostki wewnętrznej i zewnętrznej	
11	sprawdzenie i ewentualne udrożnienie instalacji odpływu skroplin	
12	ogólne sprawdzenie i regulacja urządzenia oraz oczyszczenie powierzchni skraplacza	
13	sprawdzenie mocowania jednostki zewnętrznej	
14	temperatura nawiewu w trybie chłodzenia	

Ogólny stan techniczny klimatyzatora:

.....
.....

UWAGI lub ZALECENIA:

.....
.....

Przegląd przeprowadził

Wykonanie prac serwisowych potwierdza

.....

.....

¹ W przypadku 2 lub więcej urządzeń w pomieszczeniu, należy do nr pomieszczenia dodać cyfrę (1, 2 ...n) w nawiasie.

PROTOKÓŁ NAPRAWY

Miejsce wykonywanej naprawy:

Rządowe Centrum Legislacji

Al. J. Ch. Szucha 2/4

00-582 Warszawa

pomieszczenie nr²:

Klimatyzator (model):

1	data	
2	typ urządzenia	
3	OPIS NAPRAWY	
4	stan techniczny sprężarki	
5	stan zaworów i czujników	
6	stan połączeń elektrycznych zasilania i sterowania	
7	czyszczenie lub wymiana filtrów	
8	odgrzybianie elementów parownika	
9	czyszczenie parownika	
10	sprawdzenie ciśnień pracy w układzie chłodniczym	
11	stan wentylatorów jednostki wewnętrznej i zewnętrznej	
12	sprawdzenie i ewentualne udrożnienie instalacji odpływu skroplin	
13	ogólne sprawdzenie i regulacja urządzenia oraz oczyszczenie powierzchni skraplacza	
14	sprawdzenie mocowania jednostki zewnętrznej	
15	temperatura nawiewu w trybie chłodzenia	

Ogólny stan techniczny klimatyzatora:

.....
.....

UWAGI lub ZALECENIA:

.....
.....

Naprawę przeprowadził

Wykonanie naprawy potwierdza

.....

.....

² W przypadku 2 lub więcej urządzeń w pomieszczeniu, należy do nr pomieszczenia dodać cyfrę (1, 2 ...n) w nawiasie.