



Warszawa, dnia 23 listopada 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rządowe Centrum Legislacji (Zamawiający), zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Świadczenie usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności wyposażenia instalacji i urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru (SAP)”, zainstalowanych w siedzibie Zamawiającego, z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia:

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kwartalnych przeglądów konserwacyjnych i utrzymanie w stanie technicznej sprawności wyposażenia instalacji i urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru (SAP), zwaną dalej „instalacją SAP”.
- 1.2. Opis zainstalowanych urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej stanowi **załącznik nr 1** do Istotnych postanowień umowy stanowiących **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego, zwanych dalej „IPU”.
- 1.3. Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych zawiera **załącznik nr 3** do IPU.

Informacje dodatkowe:

- 1) Sposób konserwacji instalacji i urządzeń SAP wykonawca prowadzić będzie zgodnie z właściwymi instrukcjami producentów (DTR), specyfikacją PKN-CEN/TS 54-14:2006, PN-E-08350-14 oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2006 r., Nr 140, poz. 994),
- 2) Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania Instrukcji postępowania na wypadek alarmu centrali sygnalizacji pożaru, w tym m.in. dotyczącej alarmu „Pożar” oraz alarmu „Uszkodzenie”, w terminie określonym w IPU.
- 3) Wykonywanie niezbędnych napraw i/lub wymiany wyeksploatowanych instalacji i urządzeń SAP wraz z udzieleniem **12 miesięcznej** gwarancji na zamontowane materiały i urządzenia użyte podczas napraw lub w przypadku doraźnych zakupów – na okres odpowiadający okresowi gwarancji udzielonej Wykonawcy przez sprzedawcę materiałów i urządzeń.



RCL

2. Warunki i termin realizacji zamówienia:

- 2.1. Świadczenie usług konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności wyposażenia instalacji i urządzeń SAP będzie prowadzone od dnia **1 stycznia 2017 r.** do dnia **31 grudnia 2017 r.**
- 2.2. Harmonogram przeglądów w okresie obowiązywania umowy:
– do: **31 marca; 30 czerwca; 30 września; 5 grudnia 2017 r.**
- 2.3. Zamawiający informuje, że przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej dla wykonawców w dniu **2 grudnia 2016 r.** o godzinie **11:00** w celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny:
 - 1) w trakcie wizji lokalnej zostanie przedstawiona do wglądu dokumentacja techniczna powykonawcza zainstalowanego w siedzibie Zamawiającego systemu SAP,
 - 2) **zgłoszenie wniosku o uczestnictwo w wizji lokalnej** należy kierować na adres e-mail: wwicik@rcl.gov.pl wraz z podaniem informacji o osobach uczestniczących w wizji, nazwy i adresu firmy oraz nr tel. kontaktowego.
 - 3) Zamawiający nie przewiduje innych terminów przeprowadzenia wizji lokalnej, niż wskazany powyżej.

3. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

- 3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432);
 - 2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do obrotu, instalowania i obsługi izotopowych



czujek dymu zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 z późn. zm.);

- 3) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie i posiada przygotowanie zawodowe kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych;
- 4) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
- 5) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualne świadectwo bezpieczeństwa (oznaczone klauzulą „poufne”), zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167);
- 6) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada uprawnienia w zakresie projektowania sygnalizacji pożarowej, np. świadectwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) i/lub Instytutu Techniki Budowlanej (ITB);
- 7) Wykonawca zobowiązany jest wykazać że, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie zrealizował lub należycie realizuje – **co najmniej 3 usługi**, w zakresie **konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności wyposażenia instalacji i urządzeń SAP**, z których każda spełnia łącznie następujące warunki:
 - usługa była/jest wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy;
 - wartość wykonanej/wykonywanej usługi wynosiła/wynosi co najmniej 12 000,00 zł brutto.

UWAGA!

- *przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę;*
- *w przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości danej usługi dotyczy części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i ten parametr wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie doświadczenia.*



- 8) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne certyfikaty dotyczące montażu, konserwacji i serwisu systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru dla centrali typu: EBL512 G3 firmy Panasonic.
- 3.2. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków udziału w zapytaniu będzie dokonana w oparciu o treść dokumentów, o których mowa w pkt 8 zapytania, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku.
- 3.3. Oferty wykonawców, którzy nie spełnią ww. warunków nie będą oceniane.
- 4. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:**
Pan Waldemar Wicik, Tel: (22) 694-73-83, kom. 661-300-912; adres e-mail: wwicik@rcl.gov.pl.
- 5. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 9 grudnia 2016 r. do godziny: 12:00.**
- 6. Ofertę można:**
- 6.1. Dostarczyć osobiście pod adres: Rządowe Centrum Legislacji, al. J. Ch. Szucha 2/4 Warszawa, Kancelaria Ogólna, z dopiskiem na kopercie: „**Oferta na świadczenie usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności wyposażenia instalacji i urządzeń SAP**”.
- 6.2. Przesłać pocztą (lub kurierem) pod adres: Rządowe Centrum Legislacji, al. J. Ch. Szucha 2/4 (00-582) Warszawa z dopiskiem na kopercie – jak w pkt 6.1.
- 6.3. Przesłać drogą elektroniczną pod adres: zamowienia_wzp@rcl.gov.pl (podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 8 zapytania).
- 6.4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:



Lp.	Kryterium	Waga
1	Cena brutto za usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności wyposażenia instalacji i urządzeń SAP (Cn)	90%
2	Cena brutto za 1 roboczogodzinę w przypadku napraw (RBG)	10%

1) **Cena brutto za usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności wyposażenia instalacji i urządzeń SAP – 90%**

Punkty w kryterium „cena brutto za usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności wyposażenia instalacji i urządzeń SAP” zostaną przyznane wg poniższego wzoru:

$$C_n = \frac{\text{Cena oferty najtańszej}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 90\%$$

2) **Cena brutto za 1 roboczogodzinę w przypadku napraw – 10%**

Punkty w kryterium „cena brutto za 1 roboczogodzinę w przypadku napraw” zostaną przyznane wg poniższego wzoru:

$$RBG = \frac{RBG_{\text{of. n.}}}{RBG_{\text{of. b.}}} \times 10\%$$

gdzie:

RBG – liczba punktów za kryterium stawka za 1 rbg

RBG_{of. n.} – stawka za 1 rbg oferty najniższej

RBG_{of. b.} – stawka za 1 rbg oferty badanej

Łączna ocena punktowa = Cn + RBG

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska **najwyższą liczbę punktów**.

8. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

8.1. Wypełniony formularz ofertowy.

8.2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez wykonawcę odpowiednich uprawnień/kwalifikacji/świadectw w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego oraz



- konserwacji systemów i urządzeń alarmowych wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432);
- 2) aktualne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do obrotu, instalowania i obsługi izotopowych czujek dymu zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 z późn. zm.);
 - 3) uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie i posiada przygotowanie zawodowe kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych;
 - 4) zaświadczenie właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 - 5) aktualne świadectwo bezpieczeństwa (oznaczone klauzulą „poufne”), zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167);
 - 6) aktualne uprawnienia w zakresie projektowania sygnalizacji pożarowej, np. świadectwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) i/lub Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
- 8.3. Dokumenty potwierdzające że usługi wyszczególnione w wykazie doświadczenia wykonawcy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
- 8.4. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby skierowane do realizacji zamówienia odpowiednich uprawnień/kwalifikacji/świadectw w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
- 8.5. Dokumenty rejestrowe firmy (odpis z KRS, wydruk z CEIDG, PESEL właściciela w przypadku działalności gospodarczej. Wykonawcy występujący, jako Spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki).

9. Uwagi końcowe:


- 9.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
- 9.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- 9.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.



10. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy (IPU).

DYREKTOR
Biura Administracyjnego

Wiesław Zarzecki

.....
Dyrektor / Wicedyrektor BA

